



УКРАЇНА
Луцька міська рада

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"

Адреса: 43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26.
Телефони: 28-40-00, факс 28-40-10, E-mail: info@vd.lutsk.ua
Р/р UA603802810000000260063654801 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»
м. Луцьк МФО 380281 ЗКПО 03339489

16.04.2021 № 708/к-03

На № _____

Начальнику відділу екології
Луцької міської ради
Лисак О.В.
43025, м.Луцьк
вул. Б.Хмельницького, 40а

КП «Луцькводоканал», виконуючи рішення № 302-1 від 24.05.2013 р.
Луцької міської ради, надсилає протоколи дослідження якості поверхневих
вод річок Сапалаївки, Омелянівки та Жидувки за I квартал 2021 р.

Директор
Денисюк І.Р.
29-07-35

В.М.Гуменюк

ПРОТОКОЛ

дослідження якості поверхневих вод

Найменування водного об'єкту : р. Омелянівка

Місце відбору проби: створи №1; №2; №3 р. Омелянівка

Дата відбору проби і проведення аналізу: 15-16 березня 2021 рік

ЗРБІЗНА

№п/п	Найменування показників	Створ.№1 вул.Володимирська	Створ.№1 вул.Ковельська	Створ.№1 вул.Володимирська	Норми
1.	Завислі речовини	2	4	12	25,0
2.	Залізо загальне	1,0	0,65	0,59	0,1
3.	ХСК	26,2	32,8	28,0	50
4.	Хлориди	28,4	24,8	42,5	300
5.	Сульфати	25,9	14,7	23,2	100
6.	Мінералізація	440	300	510	1000
7.	Фосфати	0,23	0,68	0,43	0,17
8.	Амонійний азот	1,15	0,80	0,96	0,5-1,0
9.	Нітрити	0,1	0,06	0,03	0,08
10	Нітрати	0,82	0,46	0,43	40
11	Нафтопродукти	0	0	0	0,05
12	АПАР	0	0	0	0,028

Норми :

1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30,07,2012 р №471
(Хімічне споживання кисню (ХСК) ; Завислі речовини, Амонійний азот)
2. Наказ Мінприроди України від 04.12.2006 №9/3-8 -727
(сухий залишок/мінералізація/ ; АПАР визначення за КНД-211.1.4.017-95)
3. «Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) И ориентовочно безопасных уровней воздействия /ОБУВ/ вредных веществ дл

Висновок: поверхневі води р.Омелянівки не відповідають нормативам

Начальник хіміко-бактеріологічної лабораторії

 А.А.Сокол

ПРОТОКОЛ

дослідження якості поверхневих вод

Найменування водного об'єкту : р. Жидувка

Місце відбору проби: створи №1; №2 р. Жидувка

Дата відбору проби і проведення аналізу : 15-16 березня 2021 рік


№п/п	Найменування показників	Створ. №1 Вул. Дружби народів	Створ. №2 вул. Потебні	Норми
1.	Завислі речовини	22,4	14,2	25,0
2.	ХСК	65,4	54,0	50
3.	Хлориди	116,9	134,7	300
4.	Сульфати	42,6	42,7	100
5.	Мінералізація (сухий залишок)	720,0	750,0	1000
6.	Фосфати	0,86	0,67	0,17
7.	Амонійний азот	1,1	2,3	0,5-1,0
8.	Нітрити	0,09	0,08	0,08
9.	Нітрати	5,3	5,9	40
10.	Нафтопродукти	0	0,02	0,05
11.	АПАР	1,04	1,06	0,028
12.	Залізо (загальне)	0,72	0,56	0,1

Висновок : поверхневі води р. Жидувки не відповідають нормативам

Норми :

1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.07.2012 р. №471 (ХСК, завислі речовини, амонійний азот)
2. Наказ Мінприроди України від 04.12.2006 №9/3 -8-727 (сухий залишок / мінералізація, АПАР визначення по КНД-211.1.4.017-95/)
3. «Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентовочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов»

Начальник хіміко-бактеріологічної лабораторії

 А.А. Сокол

ПРОТОКОЛ
дослідження якості поверхневих вод

Найменування водного об'єкту : р. Сапалаївка

Місце відбору проби: створи р.Сапалаївки

Дата відбору проби і проведення аналізу: 15-16 березня 2021 рік

№п/п	Найменування показників	Створ №1 вул.Франка	Створ№2 Вул.Шопе на	Створ №3 Вул.Щеп кіна	Створ№4 Вул.Задво рецька	Ставок Теремно	Норма
1.	Завислі речовини	20,0	36	16	11	18	15,0
2.	ХСК	26,0	22,8	24,0	32,0	20,0	22
3.	Хлориди	38,9	46,0	28,4	38,9	10,6	300
4.	Сульфати	24,9	17,0	16,8	25,7	8,5	100
5.	Мінералізація (Сухий залишок)	390	400	420	450	170	1000
6.	Фосфати	1,8	1,32	1,94	1,05	0,35	0,17
7.	Амоній-іон	0,73	0,52	0,74	0,89	0,7	0,5-1,0
8.	Нітрити	0,17	0,21	0,18	0,17	0,03	0,08
9.	Нітрати	5,9	6,8	4,0	4,2	1,0	40
10.	Нафтопродукти	0	0	0	0	0	0,05
11.	СПАР	0,11	0,22	0,18	0,24	<0,1	0,0282
12.	Залізо (загальне)	1,34	1,75	1,56	1,24	0,41	0,1

Висновок : поверхневі води р. Сапалаївки не відповідають нормативам.

Норми:

1.Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.07.2012 № 471 (ХСК.завислі речовини,азот амонійний)

2. Наказ Мінприроди України від 04.12.2006 №9\3-8-727


(сухий залишок,/мінералізація , СПАР визначення по КНД -211.1.4.017=95)

3. « Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК)

И ориентовочно безопасных уровней воздействия /ОБУВ/ вредных веществ

Для воды рыбохозяйственных водоемов»

Начальник хіміко-бактеріологічної
лабораторії



А.А.Сокол