

22.05.2019.02/49

Дмитруку Н.В.  
бульвар Дружби Народів, 10/23

Депутату Луцької  
міської ради  
Яручику М.О.

### Про розгляд депутатського запиту

На Ваше звернення до депутата Луцької міської ради Яручика М.О. щодо неналежного гарячого водопостачання у житловому будинку №10 на бульварі Дружби Народів повідомляємо.

При обстеженні кухонного стояка у квартирах №№ 3,7,11,15,19,23,27,31 працівниками ЖКП № 2 виявлено, що система гарячого водопостачання вашого будинку виконана без закільцювання (на розбір). У зв'язку з відсутністю розбору гарячої води по стояку вашої квартири виникають проблеми з подачею гарячого водопостачання.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 28.04.2017 № 192-1 постачання гарячої води на ваш будинок призупинено до 31.05.2017 згідно графіка у зв'язку з необхідністю проведення у 2017 році профілактичного ремонту теплових мереж, котельнь та центральних теплових пунктів.

Після відновлення гарячого водопостачання, працівники ЖКП-2 повторно проведуть обстеження квартир по кухонному стояку першого під'їзду з метою встановлення причини неналежного гарячого водопостачання та їх усунення.

Секретар міської ради

Крась 773150



Ігор Поліщук